

# NOTICE DE SECURITE

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

DEPARTEMENT :	CALVADOS
COMMUNE :	ARROMANCHES-LES-BAINS
<b>ETABLISSEMENT :</b>	<b>MAISON DE SANTE / BIBLIOTHEQUE / PHARMACIE / BUREAUX ASSOCIATIFS</b>
GROUPEMENT D'ETABLISSEMENT	
ADRESSE :	Rue d'Instow - 14 117 ARROMANCHES-LES-BAINS
PROPRIETAIRE :	Commune d'Arromanches-Les-Bains
EXPLOITANT :	Commune d'Arromanches-Les-Bains
RESPONSABLE SECURITE :	Commune d'Arromanches-Les-Bains
DU GROUPEMENT :	
ARCHITECTE :	SCPA DALIGAUX VAN NIEUWENHUYSE 8, Rue Tardif - 14 400 BAYEUX - Tél: 02 31 21 16 25
MAITRE D'ŒUVRE :	
ORGANISME DE CONTRÔLE :	SOCOTEC Caen - Mr JEANNOT ZI de la Sphère - 267 Rue Marie Curie 14 200 Hérouville-Saint-Clair
PC OU DT ANTERIEURS :	-

Je, soussigné, Mr. Marcel BASTIDE, Maire d'Arromanches-Les-Bains, Propriétaire ou exploitant certifie exacts les renseignements contenus dans la présente notice.

DATE :

SIGNATURE :

## DESCRIPTION DU PROJET

Bâtiment existant du début des années 90 avec un plancher haut situé à moins de 8 mètres

Etablissement placé sous la responsabilité & la direction unique de la Mairie d'Arromanches.

Le projet concerne la réhabilitation de l'ancienne école, en Maison de Santé, Bibliothèque et une case réservée pour la pharmacie du village. Le logement de l'étage, actuellement loué est conservé. L'isolation globale du bâtiment sera revue avec la mise en place d'une I.T.E.. Le Bâtiment annexe situé dans l'angle Sud-Ouest de la parcelle est conservé. La salle d'activité sera réaffectée en tant que bureau.

Pour la partie réservée à la pharmacie, un dossier d'aménagement spécifique sera déposé ultérieurement (par l'agenceur du projet), afin de valider les règles d'accessibilité et de sécurité.

## SURFACES

Niveau	Local	Surface Totale (m <sup>2</sup> )	Surface accessible au public	
<b>RDC</b>	Espace Kinésithérapeute	41,20	41,20	
	Reflexologue	14,10	14,10	
	Podo / Ortho / Sophro	21,30	21,30	
	Pycho / Hypno	15,00	15,00	
	Infirmières	29,50	29,50	
	Medecin	29,40	29,40	
	Salle d'Urgence	14,80	14,80	
	Bureau Associatif 1	36,30	36,30	
	Bureau Associatif 2	29,30	29,30	
	Bureau Associatif 3	31,00	31,00	
	Bibliothèque	55,20	55,20	
	Emplacement réservé Pharmacie	137,70	137,70	
	Bureau Associatif 4	82,00	82,00	
<b>TOTAL</b>		<b>536,80</b>	<b>536,80</b>	

<b>EFFECTIFS</b>					
Bâtiment	Niveau	Local	Public	Personnel	Dégagements prévus
<b>Existant Nord</b>	<b>RdC</b>	Espace Kinésithérapeute	4	1	1 x 1UP
		Reflexologue	2	1	1 x 1UP
		Podo / Ortho / Sophro	2	1	1 x 1UP
		Pycho / Hypno	2	1	1 x 1UP
		Infirmières	2	1	1 x 1UP
		Medecin	4	1	1 X 1 UP
		Salle d'Urgence	2	1	1 X 1 UP
		Bureau non affecté 1	4	1	1 X 1 UP
		Bureau non affecté 2	4	1	1 X 1 UP
		Bureau non affecté 3	4	1	1 X 1 UP
		Bibliothèque	18	1	2 x 1UP
		Emplacement réservé Pharmacie	46	5	2 x 2UP
<b>Sous total Bâtiment Nord</b>			<b>94</b>	<b>16</b>	
<b>Existant Sud-Ouest</b>	<b>RdC</b>				
		Bureau non affecté 4	38	2	1 x 2UP + 1UP
<b>Sous total Bâtiment Nord</b>			<b>38</b>	<b>2</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>132</b>	<b>18</b>	<b>150</b>

CLASSEMENT PROPOSE	TYPE	U / W / S / M	CATEGORIE	5 ème
--------------------	------	---------------	-----------	-------

Rubriques	A préciser	Description
<b>Implantation</b>	Conception - Nature de la construction	Construction existante sur deux niveaux (partiellement), en maçonnerie traditionnelle (agglomérat enduit). Mise en place d'Isolation Thermique par l'Extérieur dans le cadre du projet.  Plancher haut situé à moins de 8 m
	Positions à reporter sur les plans	2 Accès direct depuis la voie publique (rue d'instow & place du Groupe Lorraine)
<b>Isolement</b>	Isolement des Tiers	CF 1 H
	- Contigus	CF 1 H (avec la cage d'escalier du logement de l'étage)
	- Vis-à-vis	S.O.
	- Superposés	CF 1 H (avec le logement existant à l'étage)

Rubriques	A préciser	Description matériaux	Classements	
<b>Résistance au feu</b>	Stabilité structure	Maçonnerie Enduite	C.F. 1H - EI 60	
	Coupe feu plancher	Plancher bois + plafond Cf en plaque de plâtre sur le Bâtiment Nord . Plancher poutrelles Ourdis + plafond Cf en plaque de plâtre sur Bâtiment Sud-Ouest	C.F. 1H - EI 60	
	Structure de la toiture	Charpente bois	SF 1H	
	Couverture	Couverture Ardoise / Etanchéité sur laine minérale		
	Façades	Maçonnerie enduite + ITE, bardage ETERNIT	A2, s1 d0	
<b>Cloisonnement Compartiment</b>	Cloisonnement & recoupement	S.O.	Cloisons plaque de plâtre	
Limites à reporter sur les plans	Compartiments	S.O.		
<b>Locaux à risques</b>	Risques importants	S.O.		
	Positions à reporter sur les plans	Risques moyens	Locaux Rangement	C.F. 1 H
		Risques courants	S.O.	

Rubriques	A préciser	Description
<b>Conduits &amp; Gai nes</b>	Traversant les locaux à risques	S.O.
Positions à reporter sur les plans	Vide ordu re & monte charge	S.O.

Rubriques	A préciser	Description
<b>Dégagements</b> (tableau de la page 2 à remplir impérativement) (les documents graphiques doivent mentionner la largeur des dégagements, portes et escaliers)	Répartition	Masion Santé : 1 x 2UP + 9 x 1UP / Pharmacie : 2 x 2UP / Bibliothèque : 2 x 1UP / Bureau non affecté : 1 x 2UP + 1UP
	Culs de sacs	Inférieur à 10 m
	Distances à parcourir	Inférieur à 40 m
	Sens d'ouverture	Extérieur
	Portes spéciales	S.O.
	Balisage des dégagements	Par BAES Evacuation à led
	Protection des escaliers - Désenfumage Naturel	S.O.

Rubriques	A préciser	Description Matériaux	Classements
<b>Aménagements</b>	Sols	sol souple / Carrelage	M1 - Bfl s3 d1
	Murs	Plaques de plâtre peinte	M2 - C s3 d1 minimum
	Plafonds	Plaques de plâtre	M1 - B s3 d1 minimum
	Décors	S.O.	
	Tentures, rideaux, cloisons mobiles	S.O.	
	Gros mobilier, agencement	S.O.	

Rubriques	A préciser	Description
<b>Désenfumage</b> (les positions des ouvrants, exutoires, bouches, écrans de cantonnement, doivent être reportées sur les documents graphiques)	<b>Des locaux</b>  Type (naturel/mécanique)	S.O.
	Cantons / Ecrans cantonnement	S.O.
	Débits (si mécanique) S.U. (si naturel)	S.O.
	Positions des ouvrants, bouches, exutoires	S.O.
	Commandes	S.O.
	<b>Des escaliers</b>	S.O.
	S.U.	S.O.
	Commandes	S.O.
	<b>Des circulations</b>	S.O.
	Type (naturel/mécanique)	
	Débits (si mécanique)                      S.U. (si naturel)	
	Positions des ouvrants, bouches, exutoires	
Commandes		
<b>Chauffage</b>	Mode	Electrique (Plafond Rayonnant Modulaire)
Positions à reporter sur les plans - Préciser les puissances en KW	Chaufferie                      Sous station	S.O.
	Distribution combustible	S.O.
	Coupures	S.O.
Positions à reporter sur les plans	Stockage combustible	S.O.
Tracés à reporter sur les plans	Gaines aéroliques	VMC simple flux pour Sanitaires VMC Double Flux pour Locaux praticiens

Rubriques	A préciser	Description
<b>Installations de gaz combustibles</b>	Stockage d'hydrocarbures liquéfiés	S.O.
	Conduites, organes de coupure et de détente	S.O.
	Aération des locaux	S.O.
<b>Electricité</b> Positions à reporter sur les plans	Locaux électriques	Comptage tarif Jaune, TGBT P<100kVA
	Groupe moteur thermique générateur	S.O.
	Locaux d'accumulateurs	S.O.
<b>Eclairage de sécurité</b>	Bloc autonome	Led.
	Balisage	BAES évacuation à led 45lm, dans les dégagements, locaux à risques particuliers, et issue de secours.
	Ambiance	S.O.
<b>Ascenseur</b>	Machinerie, Isolement et ventilation	S.O.
	Dispositif de secours	S.O.
	Aménagement pour l'évacuation des handicapés physiques	S.O.
	Escaliers mécaniques	S.O.
<b>Cuisines</b> Positions à reporter sur les plans	Cuisines isolées - Puissance en KW (Cuisson)	S.O.
	Cuisines ouvertes - Puissance en KW (Cuisson)	S.O.
	Désenfumage	S.O.

Rubriques	A préciser	Description
<b>Moyens de secours</b>	Moyens d'extinction internes	
Positions des RIA et colonnes à reporter sur les plans	R.I.A.	S.O.
	Extinction automatique	S.O.
	Extincteurs	Eau pulvérisée et CO2; 2 extincteurs dans la zone réaménagée
	Colonnes sèches	S.O.
	Autres	
Positions à reporter sur les plans	Défense extérieure contre l'incendie	
	BI	En cas de nécessité d'intervention des pompiers, une bouche d'incendie est disponible à proximité, sur le Bd Gilbert Longuet (Distance env. 150 m).
	PI	
	Réserve d'eau	
	(Préciser débit ou capacité, pression)	
	Plans d'établissement	Un plan à jour conforme aux prescriptions de l'article MS 41 sera affiché avant mise en exploitation.
	Dispositifs d'accès SP	S.O.
Tour d'incendie	S.O.	
Positions à reporter sur les plans	Trémie d'attaque	S.O.
	Service de sécurité	S.O.
	<b>Système de Sécurité Incendie</b>	
A reporters sur les plans	Type	Alarme type 4.
	Alarme	Diffusion par diffuseur sonore non autonome, associée à des flashes dans les locaux isolés pour PMR.
	Détection	Déclencheur manuel au niveau des issues de secours.
	Asservissements	S.O.
	Conception des zones	S.O.
	Système d'alerte	Téléphone urbain